

## RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Protocolo N° 1.305/2024

Contrato de Concessão N° 213/08 – Referência: junho de 2024

O presente relatório tem como objetivo avaliar a documentação apresentada pela concessionária “Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A – SESAMM”, através do Ofício SESAMM 016/24, referente a aprovação do cálculo para remuneração dos serviços que a mesma faz jus (junho de 2024), em conformidade com o Contrato de Concessão N° 213/08.

De acordo com o Contrato N° 213/08, firmado entre o município de Mogi Mirim e a SESAMM, Cláusula IX, item 9.2, “A CONCESSIONÁRIA enviará para a competente aprovação do SAAE, até o dia 05 de cada mês, o cálculo da remuneração relativa ao mês anterior, na forma do item acima, devidamente acompanhado do RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL, contendo: - parcela referente ao componente investimento; - parcela referente ao componente operacional; e - laudo de análises laboratoriais solicitadas na Cláusula VII, item 7.1, inciso XVII”.

Portanto, na qualidade desta autarquia de interveniente anuente junto ao contrato 213/08, se descreve abaixo a avaliação do conteúdo apresentado pela SESAMM.

Com relação ao Quadro de Volume Mensal de esgoto medido no mês de maio de 2024, o volume ofertado pela Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) foi de 583.200 m<sup>3</sup> no período de 30 dias, sendo que o volume de esgoto tratado foi de 584.033 m<sup>3</sup>, equivalente a uma vazão média de 225 L/s, vazão próxima da capacidade nominal de tratamento projetado para os três módulos da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).

Com relação aos volumes acumulados nos medidores de vazão de entrada e de saída da ETE, estes estão em conformidade com as medições online da telemetria.

Com relação ao volume tratado (584.033 m<sup>3</sup>), valor utilizado para determinação da remuneração da operação e manutenção, o mesmo está em conformidade com a média aritmética dos volumes de esgoto medidos na entrada e saída da ETE (página 07 do Relatório Mensal 143), sendo atendida a cláusula IX, item 9.1, alínea b do Contrato 213/08.

Com relação aos valores calculados das parcelas referentes aos componentes “investimento” e “operacional”, os mesmos foram conferidos e estão em conformidade com o “Termo de homologação do reajuste da tarifa de investimentos e da tarifa de operação praticadas pela SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A como contraprestação pela execução dos serviços de saneamento no âmbito do contrato n° 213/2008”.

Com relação a eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto, os parâmetros de lançamento atendem os valores definidos no anexo XI do Edital na modalidade Concorrência Pública sob N° 003/2008. Isto está demonstrado no quadro de

parâmetros de efluentes do Relatório mensal (RM 143, página 11, Item 4.3. Eficiência do Tratamento).

Parâmetro	Unidade	Limite conforme Anexo XI e Exigência da CETESB LO Nº 65000783	Efluente tratado	Atendimento ao Anexo XI do edital e Exigência da CETESB LO Nº 65000783
DBO	mg/L	≤ 55,0	5,3	Sim
Nitrogênio Amoniacal	mg/L	≤ 20,0	18,2	Sim
Fósforo Total	mg/L	≤ 1,0	0,93	Sim
Coliforme fecal	NMP/100 mL	≤ 1000	7,0X10 <sup>2</sup>	Sim
Cloro Total (mínimo)	mg/L	≥ 0,3	2,27	Sim
Cloro Residual (mínimo)	mg/l	≥ 0,3	0,32	Sim

Conforme relatório apresentado, a eficiência na remoção de DBO foi de 95,5%. Com relação aos relatórios gerenciais de desempenho da ETE previstos no Contrato de Concessão, clausula VII, item 7.1, inciso XVII, os mesmos se encontram consolidados em um único relatório, devidamente apresentados no relatório mensal RM – 143, mês de referência junho/2024.

Com relação aos indicadores de manutenções corretivas e preventivas, foram realizadas 321 manutenções preventivas e 02 manutenções corretivas.

De acordo com o Mapa Estatístico de Segurança do Trabalho, não foram registradas ocorrências no mês de maio.

Com relação ao consumo de produtos químicos na ETE, estes são elencados abaixo:

Produto químico	Unidade	Valor
Polímero Catiônico	Kg	450
Hipoclorito de sódio (12%)	Kg	21.125
Cloreto Férrico	Kg	0

Com relação ao consumo de energia elétrica, estes são elencados abaixo:

Fonte	Unidade	Valor
Energia consumida na ETE	KWh	174.142
	KW/m <sup>3</sup>	0,30
Energia fornecida pela concessionária	KWh	117.792
Energia produzida	KWh	75.574
Energia Exportada	KWh	19.224

Com relação aos resíduos sólidos gerados em função do tratamento de esgoto, estes são elencados abaixo:

Resíduo	Unidade	Valor
Areia	t	6,81
Gradeamento	t	2,00
Gordura	t	1,73
Lodo	t	313,48

Com relação ao recebimento de efluente proveniente de caminhão Limpa fossa junto a ETE, opinamos pela regulamentação do procedimento, tendo como objetivo dar isonomia aos prestadores de serviço na disposição do efluente junto a ETE gerida pela SESAMM, devendo ser atendidas as cláusulas do contrato. Por ora, os volumes tratados são insignificantes em relação ao volume total tratado no mês.

Destarte, com base na documentação apresentada pela concessionária, devidamente avaliada no presente processo administrativo, em conformidade com o Contrato de Concessão Nº 213/08, Clausula IX, subitem 9.2.1, a Comissão Técnica para Aprovação da Remuneração da Concessionária não encontra óbice quanto a aprovação da medição referente ao mês de junho de 2024, devendo este relatório ser encaminhado ao Conselho Gestor do Fundo de Concessão de Esgotos (FCE) para manifestação.

É o que nos cumpre informar.

O presente relatório de medição foi emitido com base nas informações contidas no Protocolo 1.305/2024

Mogi Mirim, 03 de julho de 2024.

---

**LUÍZ MANOEL FURIGO**

Diretor em Gestão de Esgotos e Resíduos

---

**THIAGO CÉSAR HEREFELD**

Engenheiro Ambiental

---

**EVANDRO ANTONIO TRENTIN**

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 722A-9C9F-A9CF-6D0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIAGO CESAR HEREFELD (CPF 287.XXX.XXX-00) em 03/07/2024 10:04:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EVANDRO ANTONIO TRENTIN (CPF 158.XXX.XXX-41) em 03/07/2024 10:06:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ LUIZ MANOEL FURIGO (CPF 137.XXX.XXX-05) em 03/07/2024 15:15:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/722A-9C9F-A9CF-6D0F>