



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Gabinete do Prefeito

OF. CM. N° 388/2023
(Controle n° 890/2022)

Mogi Mirim, 29 de maio de 2023.


Ao Ilmo. Sr.
TIAGO CÉSAR COSTA
Vereador da Câmara Municipal de Mogi Mirim

Ref. Indicação n° 646/2022

Senhor Vereador,

Faço-me presente, desta feita, junto a Vossa Senhoria, reportando-me à Indicação acima evidenciada, encaminhando-lhe a resposta da Secretaria de Obras e Habitação Popular, conforme documentos que seguem acostados ao presente ofício.

Sendo o que me cumpria providenciar,
subscrevo-me cordialmente.


MAURO NUNES JÚNIOR
Chefe de Gabinete



Mogi Mirim, 15 de Maio de 2023.

Para: Secretaria de Obras


Resposta ao Controle nº 890/2022 – Indicação nº 646/2022
Autoria: Vereador Tiago César Costa

Em atendimento a solicitação da Secretaria de Obras para a verificação do processo Controle nº 890/2022- para que seja verificado o bueiro localizado na esquina da Rua Argentina (nº 217) com a Rua Bolívia, pois o mesmo libera um odor terrível, como cheiro de esgoto, porém aparentemente deveria ser apenas de água pluvial.

O estabelecimento citado em processo, trata-se do supermercado Lavapes que estaria com problema na ligação de esgotamento sanitário.

A equipe da Vigilância Sanitária realizou inspeção em 12/05/2023, para verificar as questões acima citado. Foi realizado vistoria nas Ruas Argentina com a Bolívia e pode constatar que não havia mais o odor de esgoto e nem mesmo a cor esbranquiçada.

Nos dirigimos até o supermercado para verificar e, em conversa com o gerente Eduardo, que nos recebeu e acompanhou, fomos informados que havia uma ligação irregular no esgotamento sanitário que estava indo direto para a água pluvial e que, após verificarem onde estava ocasionando o despejo irregular fizeram a correção das devidas ligações solucionando os problemas.


Fabrício de Oliveira Martins
Autoridade Sanitária I


Conceição Aparecida de Oliveira
Autoridade Sanitária I




Ao
Gabinete do Prefeito

Levamos para conhecimento de V.S^a que a Indicação nº 646/2022, em nome do nobre Vereador Tiago César Costa, sob o controle nº 890/2022, solicitando verificação no bueiro localizado na esquina da R. Argentina com a R. Bolívia, obteve o seguinte despacho:

Informo ao nobre Vereador que foi realizado vistoria pela equipe da Secretaria de Obras e verificado que o problema poderia ser causado pelo Supermercado Lavapés ao qual possui uma tubulação de rede de galeria de águas pluviais em seu estacionamento, portanto foi solicitado a Vigilância Sanitária que realizasse vistoria, sendo constatado que o estabelecimento estaria com problemas na ligação de esgotamento sanitário com despejo irregular porém já havia sido localizado e corrigido.

Mogi Mirim, 18 de maio de 2023.

Atenciosamente.



Eng.º Paulo Roberto Tristão
Secretário de Obras e Habitação Popular

14