



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Gabinete do Prefeito

OF. CM. Nº 387/2023
(Controle nº 559/2023)

Mogi Mirim, 29 de maio de 2023.


Ao Ilmo. Sr.
ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
Vereador da Câmara Municipal de Mogi Mirim

Ref. Indicação nº 362/2023

Senhor Vereador,

Faço-me presente, desta feita, junto a Vossa Senhoria, reportando-me à Indicação acima evidenciada, encaminhando-lhe a resposta da Secretaria de Serviços Municipais, conforme documentos que seguem acostados ao presente ofício.

Sendo o que me cumpria providenciar,
subscrevo-me cordialmente.


MAURO NUNES JÚNIOR
Chefe de Gabinete



Mogi Mirim, 17 de maio de 2023.

Ao Gabinete do Prefeito

Controle Nº: 0559/2023

Documento: Indicação Nº 362/2023

Data: 19/05/2023

Assunto: Manutenção em parte da Iluminação Pública da Rua Joaquim Andrade, 441-Jardim Paulista.

Saudamos cordialmente Vossa Senhoria neste momento em que informamos ao Nobre Vereador, que a solicitação já foi atendida, por meio de protocolo aberto por município conforme documentos em anexo.

Sem mais para o momento.

Cordialmente,



Ernani Luiz Donatti Gragnanello

Secretário

Secretaria de Serviços Municipais



Sistema de Atendimento aos Clientes

Protocolo

Chamado = 2023002398

Dados Cadastrais

Usuário/Solicitante Adriana	Data/Hora 11/05/2023 08:05:49	Telefone 99698-4600
Endereço RUA JOAQUIM ANDRADE	Número 441	Bairro AGUARDENTE DO REINO

Observações
Via telefone
2 postes um de frente ao outro em calçadas opostas, em frente Academia Performance.

Dados do Serviço

O.S. 2023001590	Código do Serviço 4	Especificação FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atendente MARIA APARECIDA ERNESTO
--------------------	------------------------	--	---

Observações do eletricitista

Mogi Mirim, 22/05/2023 10:41:43

Responsável pelo Recebimento



Sistema de Atendimento aos Clientes

Protocolo

Chamado = 2023002398

Dados Cadastrais

Usuário/Solicitante Adriana	Data/Hora 11/05/2023 08:05:49	Telefone 99698-4600
Endereço RUA JOAQUIM ANDRADE	Número 441	Bairro AGUARDENTE DO REINO

Observações
Via telefone
2 postes um de frente ao outro em calçadas opostas, em frente Academia Performance.

Dados do Serviço

O.S. 2023001590	Código do Serviço 4	Especificação FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atendente MARIA APARECIDA ERNESTO
--------------------	------------------------	--	---

Observações do eletricitista

Mogi Mirim, 22/05/2023 10:41:43

Responsável pelo Recebimento

🔔 Ordem de Serviço 2023001590 - Status: Executada

Detalhes

Dados Complementares

Data de Abertura:

11/05/2023 08:05:49

Prioridade:

Normal

Tipo de Chamado:

FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Encarregado:

Administrador

Debitar de:

Departamento

Empreiteira:

Selecione um valor..

Área de Manutenção:

Falta de Iluminação Pública

Departamento Responsável Atual:

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Mensagem:

Cancelar

Atualizar

Bloquear

Reativar

Voltar

Chamados

Eventos

Históricos

Documentos

Históricos

10 ▼ resultados por página

Pesquisar

Data	Funcionário	Descrição	Automático	Opções
16/05/23 12:35	MARIA APARECIDA ERNESTO	Ordem de serviço foi encerrada.	Sim	 

Data	Funcionário	Descrição	Automático	Opções
16/05/23 12:35	MARIA APARECIDA ERNESTO	Alterações executadas no Evento : 2023001590 - Serviço : 4 - FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Data Inicio Anterior : Data Inicio Atual : 11/05/2023 08:05 Data Término Anterior : Data Término Atual : 15/05/2023 14:45 Encarregado Anterior : ADILSON OLIVEIRA Encarregado Atual : Administrador Equipe Anterior : Equipe Atual : Eletricista Anderson	Sim	 
16/05/23 12:35	MARIA APARECIDA ERNESTO	Inclusão de Manterial no Evento : 2023001590 Serviço : FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material :17.02.039893 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP. PROJETADO PA Quantidade :2 Preço Unitário : R\$ 11 Debitar : SIM	Sim	 
16/05/23 12:35	MARIA APARECIDA ERNESTO	Inclusão de Manterial no Evento : 2023001590 Serviço : FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material :17.02.043929 - RELÊ FOTOÉLETRICO MAGNÉTICO NF Quantidade :2 Preço Unitário : R\$ 11 Debitar : SIM	Sim	 
16/05/23 12:35	MARIA APARECIDA ERNESTO	Inclusão de Manterial no Evento : 2023001590 Serviço : FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material :17.05.046472 - LUMINARIA TECNOLOGIA LED 60W Quantidade :2 Preço Unitário : R\$ 405 Debitar : SIM	Sim	 
16/05/23 12:33	MARIA APARECIDA ERNESTO	Alterações executadas na ordem de serviço : Encarregado Anterior : ADILSON OLIVEIRA Encarregado Atual : Administrador Área Manutenção Anterior : Área Manutenção Atual : Falta de Iluminação Pública	Sim	 
15/05/23 07:20	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	Imprimiu o evento 2023001590 do serviço 4 - FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Imprimiu a ordem de serviço 2023001590 do tipo de chamado 4 - FALTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Sim	 

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Anterior 1 Próximo

Novo Histórico