



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



Indicação Nº 357/2025

**EMENTA: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A IMEDIATA MANUTENÇÃO NO TETO DA SALA DE VACINA QUE APRESENTA SINAIS DE INFLITRAÇÕES DA UBS DOUTOR NORBERTO ARAÚJO COELHO, BAIRRO MARIA BEATRIZ - REGIÃO SUL.**

**SENHOR PRESIDENTE,  
SENHORAS E SENHORES VEREADORES,**

Na data do dia **08 de abril de 2025**, este vereador esteve no local da demanda e através do trabalho de fiscalização constatou que no teto da referida sala existem manchas de bolor e sinais de infiltrações.

Em minha recente visita à UBS e no pleno exercício do meu direito de fiscalizar a prestação do serviço oferecido a nossa população e visitando todos os cômodos da unidade, pude constatar uma enorme mancha de bolor em parte do teto da sala de vacina. Aparentemente a situação é provocada por problemas na parte externa do telhado, o que fatalmente tem provocado infiltrações dentro da sala de atendimento.

Notadamente, as possíveis infiltrações existentes no telhado da unidade de saúde têm gerado sérios problemas na questão estrutural do prédio, como prejuízos a pintura das paredes e teto, além do surgimento de bolor e mofo nos locais comprometidos.

Porém, a maior preocupação deste vereador com a referida demanda vai além dos danos que podem ser causados a estrutura do prédio, mais do que isso, a minha maior preocupação gira em torno da saúde dos trabalhadores e pacientes que diariamente usam esses espaços. Ora, na hipótese de existir bolor ou mofo impregnado nessas paredes e tetos, entendemos que obviamente tal situação pode sim provocar sérios problemas de saúde como por exemplo problemas respiratórios para quem frequenta ambientes onde se tenha o teto ou parede comprometidas com algum tipo de infiltração.

Por isso, o Poder Público não pode se furtar de sua responsabilidade e muito menos deixar de tomar as providências cabíveis para que esse transtorno causado aos funcionários e pacientes seja definitivamente sanado.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



Portanto, apresentamos a V. Ex<sup>a</sup>., nos termos do Art. 160 do Regimento Interno, a presente INDICAÇÃO a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva, juntamente com a Secretaria competente, **solicitando que seja realizada a imediata manutenção no teto da sala de vacina que apresenta sinais de infiltrações da UBS Doutor Norberto Araújo Coelho, bairro Maria Beatriz - Região Sul.**

Sala das Sessões “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, em 10 de abril de 2025

**ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR**  
**VEREADOR**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:829/2025 - 10/04/2025 - 10:42 - MUA5-27Y0-U5GV-CM0J



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:829/2025 - 10/04/2025 - 10:42 - MUA5-27Y0-U5GV-CM0J

2025-04-08 11:35:51



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MUA527Y0U5GVCM0J>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: MUA5-27Y0-U5GV-CM0J**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:829/2025 - 10/04/2025 - 10:42 - MUA5-27Y0-U5GV-CM0J